221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5013-A

样品名称：水源水

受检单位：嘉鱼县鱼岳镇石矶头村

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心 检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5013-A　　共 3 页　第 1 页

样品名称	水源水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-01		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-01	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-01
样品数量	12.5L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5013-A	封样状态	封样完好
检验项目	砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 $CaCO_3$ 计)、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县鱼岳镇石矶头村 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：　　审 核：　　主 检：

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-A　　共 3 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	毒理指标					
1.1	砷	mg/L	≤0.01	0.00149	合格	GB/T 5750.6-2023（氢化物原子荧光法）
1.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023（原子荧光法）
1.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	0.02	合格	GB/T 5750.6-2023（二苯碳酰二肼分光光度法）
1.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023（氢化物原子荧光法）
1.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023（原子荧光法）
1.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）
1.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023（离子选择电极法）
1.8	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2023（麝香草酚分光光度法）
1.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000032	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
1.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000016	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
1.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000015	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
1.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
1.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<0.00135	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）

主检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-A　　共 3 页　第 3 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.88	合格	GB/T 5750.4-2023（玻璃电极法）
2.2	铝	mg/L	≤0.2	0.027	合格	GB/T 5750.6-2023（铬天青 S 分光光度法）
2.3	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
2.4	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
2.5	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
2.6	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
2.7	氯化物	mg/L	≤250	18.0	合格	GB/T 5750.5-2023（硝酸银容量法）
2.8	硫酸盐	mg/L	≤250	30.6	合格	GB/T 5750.5-2023（硫酸钡比浊法）
2.9	溶解性总固体	mg/L	≤1000	247	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
2.10	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	≤450	116.6	合格	GB/T 5750.4-2023（乙二胺四乙酸二钠滴定法）
2.11	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	2.02	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
2.12	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.08	合格	GB/T 5750.5-2023（纳氏试剂分光光度法）
以下空白						

主检：何劲锋

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5013-B

样品名称：出厂水

受检单位：嘉鱼县浦华甘泉水厂送水泵房

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心 检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5013-B　　共 4 页　第 1 页

样品名称	出厂水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-01		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-01	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-01
样品数量	15.75L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5013-B	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 $CaCO_3$ 计)、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）、总α放射性、总β放射性、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县浦华甘泉水厂送水泵房 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：　　审 核：　　主 检：何劲锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-B　　共 4 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023（氢化物原子荧光法）
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023（原子荧光法）
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023（二苯碳酰二肼分光光度法）
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023（氢化物原子荧光法）
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023（原子荧光法）
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023（离子选择电极法）
2.8	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.5	合格	GB/T 5750.5-2023（麝香草酚分光光度法）
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.038	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0041	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.011	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）

主检：何勋峰

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-B

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.86	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.14	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	合格	GB/T 5750.10-2023（离子色谱-电导检测法）
2.15	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	合格	GB/T 5750.10-2023（离子色谱-电导检测法）
2.16	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.113	合格	GB/T 5750.10-2023（离子色谱法）
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023（直接观察法）
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.82	合格	GB/T 5750.4-2023（玻璃电极法）
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.048	合格	GB/T 5750.6-2023（铬天青 S 分光光度法）
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）

主检：何劲锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-B

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
3.11	氯化物	mg/L	≤250	19.0	合格	GB/T 5750.5-2023（硝酸银容量法）
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	29.9	合格	GB/T 5750.5-2023（硫酸钡比浊法）
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	231	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	≤450	152.1	合格	GB/T 5750.4-2023（乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.21	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	0.05	合格	GB/T 5750.5-2023（纳氏试剂分光光度法）
四	放射性指标					
4.1	总α放射性	Bq/L	≤0.5(指导值)	0.028±0.012	合格	GB/T 5750.13-2023（低本底总α检测法）
4.2	总β放射性	Bq/L	≤1(指导值)	0.149±0.025	合格	GB/T 5750.13-2023（低本底总β检测法）
五	消毒剂常规指标					
5.1	游离氯	mg/L	0.3～2	0.65	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以下空白						

主检：何劲锋

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5013-C7

样品名称：末梢水

受检单位：嘉鱼县元拓集团

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心 检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5013-C7

样品名称	末梢水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-01		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-01	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-01
样品数量	15.75L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5013-C7	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 $CaCO_3$ 计)、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）、总α放射性、总β放射性、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县元拓集团 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张孟辰 审 核：吴思 主 检：何劲锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C7　　共 4 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023（氢化物原子荧光法）
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023（原子荧光法）
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023（二苯碳酰二肼分光光度法）
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023（氢化物原子荧光法）
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023（原子荧光法）
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023（离子选择电极法）
2.8	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	1.3	合格	GB/T 5750.5-2023（麝香草酚分光光度法）
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.039	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0043	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.011	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）

主检：何劲锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C7

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.88	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.14	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	合格	GB/T 5750.10-2023（离子色谱-电导检测法）
2.15	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	合格	GB/T 5750.10-2023（离子色谱-电导检测法）
2.16	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.115	合格	GB/T 5750.10-2023（离子色谱法）
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023（直接观察法）
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.85	合格	GB/T 5750.4-2023（玻璃电极法）
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.017	合格	GB/T 5750.6-2023（铬天青 S 分光光度法）
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）

主检：何劲锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C7　　共 4 页　第 4 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
3.11	氯化物	mg/L	≤250	19.0	合格	GB/T 5750.5-2023（硝酸银容量法）
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	30.0	合格	GB/T 5750.5-2023（硫酸钡比浊法）
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	215	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	≤450	134.4	合格	GB/T 5750.4-2023（乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数（以 O_2 计 ）	mg/L	≤3	1.21	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023（纳氏试剂分光光度法）
四	放射性指标					
4.1	总α放射性	Bq/L	≤0.5(指导值)	<0.02	合格	GB/T 5750.13-2023（低本底总α检测法）
4.2	总β放射性	Bq/L	≤1(指导值)	0.070±0.018	合格	GB/T 5750.13-2023（低本底总β检测法）
五	消毒剂常规指标					
5.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.09	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以下空白						

主检：何劲锋

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5013-C6

样品名称：末梢水

受检单位：嘉鱼县新街卫生院

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心 检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5013-C6 共 4 页 第 1 页

样品名称	末梢水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-01		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-01	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-01
样品数量	15.75L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5013-C6	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以 $CaCO_3$ 计)、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）、总α放射性、总β放射性、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县新街卫生院 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张[illegible] 审 核：吴[illegible] 主 检：何劲锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C6

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.3	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	毒理指标					
2.1	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023（氢化物原子荧光法）
2.2	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023（原子荧光法）
2.3	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023（二苯碳酰二肼分光光度法）
2.4	铅	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2023（氢化物原子荧光法）
2.5	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2023（原子荧光法）
2.6	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）
2.7	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.5-2023（离子选择电极法）
2.8	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	1.2	合格	GB/T 5750.5-2023（麝香草酚分光光度法）
2.9	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.038	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.10	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0044	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.11	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.011	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）

主检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C6

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
2.12	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.000041	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.13	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	---	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.86	合格	GB/T 5750.8-2023（顶空毛细管柱气相色谱法）
2.14	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	合格	GB/T 5750.10-2023（离子色谱-电导检测法）
2.15	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	合格	GB/T 5750.10-2023（离子色谱-电导检测法）
2.16	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.119	合格	GB/T 5750.10-2023（离子色谱法）
三	感官性状和一般化学指标					
3.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
3.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
3.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
3.4	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023（直接观察法）
3.5	pH	---	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.82	合格	GB/T 5750.4-2023（玻璃电极法）
3.6	铝	mg/L	≤0.2	0.016	合格	GB/T 5750.6-2023（铬天青 S 分光光度法）
3.7	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
3.8	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
3.9	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）

主检：何敏锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C6

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
3.10	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023（火焰原子吸收分光光度法）
3.11	氯化物	mg/L	≤250	19.0	合格	GB/T 5750.5-2023（硝酸银容量法）
3.12	硫酸盐	mg/L	≤250	29.7	合格	GB/T 5750.5-2023（硫酸钡比浊法）
3.13	溶解性总固体	mg/L	≤1000	212	合格	GB/T 5750.4-2023（称量法）
3.14	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	≤450	110.6	合格	GB/T 5750.4-2023（乙二胺四乙酸二钠滴定法）
3.15	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.21	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
3.16	氨（以N计）	mg/L	≤0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023（纳氏试剂分光光度法）
四	放射性指标					
4.1	总α放射性	Bq/L	≤0.5(指导值)	<0.02	合格	GB/T 5750.13-2023（低本底总α检测法）
4.2	总β放射性	Bq/L	≤1(指导值)	0.112±0.023	合格	GB/T 5750.13-2023（低本底总β检测法）
五	消毒剂常规指标					
5.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.19	合格	GB/T 5750.11-2023（现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以下空白						

主检：何劲峰

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5013-C4

样 品 名 称：管网水

受 检 单 位：嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号

供 样 单 位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别：委 托 检 验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心 检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5013-C4 共 2 页 第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-01		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-01	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-01
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5013-C4	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张[illegible] 审 核：吴[illegible] 主 检：何劲锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C4　　共 2 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.13	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.47	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何勐峰

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5013-C5

样 品 名 称：管网水

受 检 单 位：嘉鱼浦华甘泉水业办公楼

供 样 单 位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别：委 托 检 验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心 检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5013-C5　　共 2 页　第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-01		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-01	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-01
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5013-C5	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼浦华甘泉水业办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：　　审 核：　　主 检：

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C5　　共 2 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.21	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.31	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何劲峰

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5013-C3

样品名称：管网水

受检单位：嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心 检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5013-C3 共 2 页 第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-01		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-01	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-01
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5013-C3	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张[illegible] 审 核：吴[illegible] 主 检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C3　　共 2 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.25	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.13	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何劲锋

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5014-C1

样品名称：管网水

受检单位：嘉鱼县第一中学

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5014-C1 共 2 页 第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-15		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-15	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-15
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5014-C1	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县第一中学 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张[illegible] 审 核：吴[illegible] 主 检：何劲锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5014-C1　　共 2 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.04	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.56	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何劭锋

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5014-C2

样品名称：管网水

受检单位：嘉鱼县市政建设工程公司

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5014-C2　　共 2 页　第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-15		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-15	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-15
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5014-C2	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县市政建设工程公司 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：　　审 核：　　主 检：何劲峰

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5014-C2

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.04	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.60	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何劲峰

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5014-C3

样 品 名 称：管网水

受 检 单 位：嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼

供 样 单 位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别：委 托 检 验

嘉鱼县公共检验检测中心

JYGJ

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5014-C3 共 2 页 第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-15		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-15	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-15
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5014-C3	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县东街社区居民委员会办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张[illegible] 审 核：吴[illegible] 主 检：何[illegible]

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5014-C3　　共 2 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.12	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.43	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何劲峰

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5014-C4

样 品 名 称：管网水

受 检 单 位：嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号

供 样 单 位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委 托 单 位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检 验 类 别：委 托 检 验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心 检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5014-C4 共 2 页 第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-15		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-15	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-15
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5014-C4	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县金色滨江小区 114 号 2 栋 2 单元 2 号 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张[illegible] 审 核：吴[illegible] 主 检：何劲锋

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5014-C4　　共 2 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.12	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.50	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何劲锋

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5014-C5

样品名称：管网水

受检单位：嘉鱼浦华甘泉水业办公楼

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5014-C5　　共 2 页　第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-15		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-15	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-15
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5014-C5	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼浦华甘泉水业办公楼 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：　　审 核：　　主 检：

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5014-C5　　共 2 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.12	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.46	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何敏锋

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5013-C2

样品名称：管网水

受检单位：嘉鱼县市政建设工程公司

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5013-C2 共 2 页 第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-01		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-01	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-01
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5013-C2	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县市政建设工程公司 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张[illegible] 审 核：吴[illegible] 主 检：何[illegible]

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C2　　共 2 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.17	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.40	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何劲锋

221700340096

检验报告

Test Report

№：2025-5013-C1

样品名称：管网水

受检单位：嘉鱼县第一中学

供样单位：嘉鱼浦华甘泉水业有限公司

委托单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

检验类别：委托检验

嘉鱼县公共检验检测中心

嘉鱼县公共检验检测中心 检验专用章

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 报 告

№：2025-5013-C1 共 2 页 第 1 页

样品名称	管网水		规格型号	------	
生产日期/批号	2025-07-01		商标	------	
委托单位名称及联系电话	嘉鱼县住房和城乡建设局		委托单位地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 131 号	
供样单位名称及联系电话	嘉鱼浦华甘泉水业有限公司		供样单位地址	嘉鱼县鱼岳镇石矶头村	
任务来源	嘉鱼县住房和城乡建设局		检验性质	委托检验	
抽样日期	2025-07-01	抽样人员	王奕涵 雷 娟	样品到达日期	2025-07-01
样品数量	4.0L	抽样基数	----	检查封样人员	胡学军
样品等级	合格	抽样单编号	2025-5013-C1	封样状态	封样完好
检验项目	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、游离氯				
检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》				
检验结论	送检的样品经检验，按上述检验依据的技术指标要求，所检项目详见本报告检验结果汇总页。 （检验报告业务章） 签发日期：2025 年 07 月 20 日				
备注	抽样地点：嘉鱼县第一中学 样品相关信息由委托方提供，此检验结果仅对来样负责。				

批 准：张[illegible] 审 核：吴[illegible] 主 检：何[illegible]

嘉鱼县公共检验检测中心

检 验 结 果

№：2025-5013-C1　　共 2 页　第 2 页

序号	检验项目	单位	标准（技术）要求	实测结果	单项结论	检测依据
一	微生物指标					
1.1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（多管发酵法）
1.2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023（平皿计数法）
二	感官性状和一般化学指标					
2.1	色度	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023（铂-钴标准比色法）
2.2	浑浊度	NTU	≤1	<0.5	合格	GB/T 5750.4-2023（散射法-福尔马肼标准）
2.3	臭和味	——	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023（嗅气和尝味法）
2.4	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.21	合格	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）
三	消毒剂常规指标					
3.1	游离氯	mg/L	0.05～2	0.28	合格	GB/T 5750.11-2023（现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法）
以 下 空 白						

主检：何劲峰