

# 嘉鱼县发展和改革局文件

嘉发改审批〔2024〕540号

## 嘉鱼县发展和改革局关于浔味堂 10 千伏 电源新建工程项目核准的通知

嘉鱼县城镇建设投资有限公司：

你公司《关于浔味堂 10 千伏电源新建工程核准的申请》等有关资料收悉。经研究，现对该项目（项目代码：2412-421221-04-01-100742）批复如下：

### 一、建设规模及主要建设内容

该项目建设内容包括：

1、新建 10 千伏电缆 0.12 千米，采用电缆型号为：ZC-YJV22-8.7/15-3\*400。

2、新建 10 千伏架空线路长 1.032 千米，采用架空线路型号为：JKLYJ-10kV-240。

3、组立 230\*18 电杆 20 基（浇筑基础），350\*18 电杆 3 基

(浇筑基础)。

## 二、项目选址

该项目位于嘉鱼县新街镇。

## 三、项目总投资及资金来源

项目总投资 74.98 万元，资金来源为企业自筹。

## 四、项目建设周期

该项目建设工期为 3 个月，2024 年 12 月开工，2025 年 2 月基本完工。

## 五、本核准文件有效期为两年，自印发之日起计算。

在核准文件有效期内未开工建设，需要延期开工建设的，应在核准文件有效期届满 30 日前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

附件：项目招标审批部门核准意见



附件：

工程招标审批部门核准意见

项目名称：浔味堂10千伏电源新建工程

| 类别   | 招标范围 |      | 招标组织形式 |      | 招标方式 |      | 不采用招标方式 |
|------|------|------|--------|------|------|------|---------|
|      | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标   | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |         |
| 勘察   | √    |      |        | √    | √    |      |         |
| 设计   | √    |      |        | √    | √    |      |         |
| 施工   | √    |      |        | √    | √    |      |         |
| 监理   | √    |      |        | √    | √    |      |         |
| 设备安装 | √    |      |        | √    | √    |      |         |
| 重要材料 | √    |      |        | √    | √    |      |         |

核准意见说明：

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《湖北省招标投标综合管理办法》的规定,开展招投标活动。项目单位在招标活动中,如对核准的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容作出改变,应向我局报告并说明原因,重新办理核准手续。

项目单位在报送招标内容中弄虚作假,或者在招标活动中违背项目审批部门核准事项,按照国办发[2000]34号文的规定,由我局和有关行政监督部门依法处罚。

